

焼却施設の排ガスの分析結果

平成23年分

規定項目		6ヶ月に1回以上		年に1回以上	
採取位置		焼却炉煙道			
測定した年月日		H23.5.26	H23.10.7	H23.5.26	
結果が得られた年月日		H23.6.6	H23.10.17	H23.6.29	基準値
ダイオキシン類 ng-TEQ/m3				0.024	5ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm	25	28		
	ばいじん g/m3	0.005	0.005		0.25g/m3以下
	塩化水素 mg/m3	49	59		700mg/m3以下
	窒素酸化物 ppm	41	110		