

焼却施設の排ガスの分析結果

平成24年分

規定項目		6ヶ月に1回以上		年に1回以上	
採取位置		焼却炉煙道			
測定した年月日		H24.6.15	H24.10.26	H24.6.15	
結果が得られた年月日		H24.6.27	H24.11.1	H24.7.27	基準値
ダイオキシン類 ng-TEQ/m3				0.072	5ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm	28	37		
	ばいじん g/m3	0.005	0.005		0.25g/m3以下
	塩化水素 mg/m3	71	53		700mg/m3以下
	窒素酸化物 ppm	77	79		