

焼却施設の排ガスの分析結果

平成26年分

規定項目		6ヶ月に1回以上		年に1回以上	
採取位置		焼却炉煙道			
測定した年月日		H26.3.26	H26.9.30	H26.3.26	
結果が得られた年月日		H26.4.4	H26.10.8	H26.4.25	基準値
ダイオキシン類 ng-TEQ/m3				0.051	5ng-TEQ/m3
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm	22	4.7		
	ばいじん g/m3	0.006	0.005		0.25g/m3以下
	塩化水素 mg/m3	59	54		700mg/m3以下
	窒素酸化物 ppm	120	98		