

焼却施設の排ガスの分析結果

平成27年度

規定項目		6ヶ月以上		年に1回以上	基準値	
採取位置		焼却炉煙道				
測定した年月日		H27.3.18	H27.9.30	H27.3.18		
結果が得られた年月日		H27.3.24	H27.10.8	H27.4.20		
ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³		/			0.050	5ng-TEQ/m ³
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm	4.5 未満	4.6 未満	/		
	ばいじん g/m ³	0.006 未満	0.006	/		0.25 g/m ³ 以下
	塩化水素 mg/m ³	65 未満	63 未満	/		700 mg/m ³ 以下
	窒素酸化物 ppm	86 未満	66 未満	/		