

# 焼却施設の排ガスの分析結果

平成29年度

規定項目		6ヶ月に1回以上		年に1回以上		
採取位置		焼却炉煙道				
測定した年月日		2017.3.16	2017.9.1	2017.3.16		
結果が得られた年月日		2017.3.28	2017.9.8	2017.5.31	基準値	
ダイオキシン類 ng-TEQ/m <sup>3</sup>		/			0.02	5ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm	4.5 未満	4.8 未満	/		
	ばいじん g/m <sup>3</sup>	0.005 未満	0.005 未満	/		0.25g/m <sup>3</sup> 以下
	塩化水素 mg/m <sup>3</sup>	65 未満	57 未満	/		700mg/m <sup>3</sup> 以下
	窒素酸化物 ppm	76 未満	66 未満	/		

|