

# 焼却施設の排ガスの分析結果

平成30年度

規定項目		6ヶ月に1回以上		年に1回以上		
採取位置		焼却炉煙道				
測定した年月日		H30.4.20	H30.10.22	H30.4.20		
結果が得られた年月日		H30.4.25	H30.11.1	H30.6.4	基準値	
ダイオキシン類 ng-TEQ/m <sup>3</sup>		/			0.076	5ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばい煙量 又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm	4.7 未満	5.4 未満	/		
	ばいじん g/m <sup>3</sup>	0.006 未満	0.005 未満	/		0.25g/m <sup>3</sup> 以下
	塩化水素 mg/m <sup>3</sup>	70 未満	53 未満	/		700mg/m <sup>3</sup> 以下
	窒素酸化物 ppm	78 未満	74 未満	/		